

بسمه تعالی

شماره نامه: ۵۰۱۲۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۱۴

پیوست:

موضوع: تاییدیه آتش نشانی

سازمان محترم آتش نشانی استان تهران

با سلام و ادب،

به استحضار می‌رساند شیشه‌های پروژه جناب داود طایفه با کد ملی ۰۰۵۵۱۹۱۲۸۲ به شماره پرونده ۵۰۰۴۱۱۴ به نشانی تهران، سردار جنگل خ ایران زمین شمالی کوچه شکوفه ۳ پلاک ۲۸ از شیشه لمینت ایمن به ضخامت ۶+۶ میلیمتر غیر ریزنده دولایه به متراژ ۵,۵ متر مربع تولید و تحویل شده است، از لحاظ استاندارد های ایمنی مورد تایید بوده و به عنوان شیشه ضد ریزش محسوب می‌گردد و در صورت شکست، به شرط اجرای نصب دقیق و استفاده از قید و بند های مناسب جهت نصب، شیشه در جای خود باقی مانده و فرو نمی‌ریزد.

یادآوری می‌گردد که اصالت علامت استاندارد شیشه های تولیدی با شماره پروانه ۶۶۹۶۱۳۰۰۲۸ استاندارد ملی شیشه های سکوریت ساختمانی به شماره ۲۳۸۵ قابل پیگیری می‌باشد.

با سپاس فراوان - مدیر عامل

